

**Guía para la elaboración del
protocolo de autocontrol de las
piscinas de tipo 3A de la
Comunidad Autónoma de
Aragón**
Tras la crisis del COVID-19
Fase 2 flexible

Actualización 17.07.2020

Debido a un reciente cambio rápido en la situación epidemiológica en zonas determinadas de Aragón se ha publicado la **Orden SAN/597/2020, de 13 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las Comarcas de La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Comarca Central y municipio de Huesca**. En los territorios afectados será de aplicación el régimen establecido en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, excepto lo establecido en su artículo 7 (libertad de circulación), y lo relativo al aforo máximo permitido. **Estas medidas pueden ampliarse posteriormente a otras zonas de la Comunidad Autónoma en función de la evolución de la situación epidemiológica de las mismas.**

Asimismo, se ha publicado la **Orden SAN/585/2020, de 13 de julio, por la que se adoptan nuevas medidas en el uso de la mascarilla para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón**, que dispone el uso obligatorio de la mascarilla con independencia de la distancia interpersonal en los espacios físicos, por lo que procede incluir también esta obligación en las piscinas de uso privado de tipo 3A.

En la Comunidad Autónoma de Aragón, por Decreto 50/1993, de 19 de mayo, se establecieron las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público, entendiéndose por piscinas colectivas aquéllas que perteneciendo a corporaciones, entidades, sociedades de carácter público o privado o personas físicas, no sean de uso exclusivamente unifamiliar, quedando excluidas de esta normativa: las piscinas de uso exclusivamente unifamiliar, las piscinas de aguas termales o similares y las piscinas de comunidades de propietarios de hasta un máximo de 40 viviendas.

El Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, define en las piscinas de uso privado, las piscinas de tipo 3A: piscinas de comunidades de propietarios, casas rurales o de agroturismo, colegios mayores o similares, y establece que deberán cumplir, como mínimo, lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7, 10, 13, y 14.d), e) y f). En Aragón, las piscinas de tipo 3A (piscinas de comunidades de propietarios con un número de viviendas superior a 40, las de casas rurales o de agroturismo y las de colegios mayores o similares) deben realizar un registro de los parámetros analizados.

El objetivo de esta guía es servir de documento de ayuda a los titulares de las piscinas de uso privado tipo 3A, ubicadas en localidades que estén en fase 2 flexible, para cumplir con lo establecido en la Orden SAN/597/2020, de 13 de julio, y en la Orden SAN/585/2020, de 13 de julio. En algunos aspectos también tiene en cuenta las Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis del COVID-19, versión de 14 de mayo de 2020, del Ministerio de Sanidad y colgadas en su

web, y las indicaciones del Programa de control sanitario de piscinas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Medidas de higiene y prevención frente al COVID-19

(Para todas las piscinas de tipo 3A: Piscinas de comunidades de propietarios, casas rurales o de agroturismo, colegios mayores o similares).

Antes de la reapertura de la piscina:

- Ventilar los espacios cerrados (vestuarios, baños...) para permitir la renovación del aire.
- Limpiar y desinfectar la instalación: vaso, escaleras de acero inoxidable, duchas, rejilla perimetral, botiquín, paredes, así como cualquier otro elemento en contacto con los usuarios que forme parte de la instalación. Especial atención a los espacios cerrados (vestuarios, baños...).
- Para la desinfección de superficies se podrán utilizar desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.

Tras la reapertura de la piscina:

- En esta fase 2 flexible, el aforo máximo permitido será del setenta y cinco por ciento del aforo total.
- Para poder acceder a la piscina, se requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.
- En las zonas de estancia, se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos 2m entre los usuarios mediante señales en el suelo limitando los espacios. Todos los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro de seguridad establecido, evitando contacto con el resto de usuarios.
- Recordar a los usuarios mediante carteles las normas de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19, y muy especialmente sobre la obligación de uso de mascarillas aun cuando pueda garantizarse el mantenimiento de la distancia de seguridad.
- Ventilar diariamente los espacios cerrados, como vestuarios y baños, en su caso.
- Se deberá realizar limpieza y desinfección diaria de la instalación.
- Limpieza y desinfección, al menos tres veces al día, de aquellas superficies en contacto frecuente con las manos de los usuarios, como pomos de puertas, o barandillas.
- Disponer de papeleras en las que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable que se limpiarán de forma frecuente, y al menos una vez al día.
- En caso de disponer de aseos, se deberá verificar que, en todo momento, estén dotados de jabón y/ o soluciones hidroalcohólicas o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.

- En caso de disponer de vestuarios, no se podrá hacer uso de las duchas de los mismos.
- No se podrá hacer uso de las fuentes de agua, en su caso.

Control de la calidad del agua del vaso

- El tratamiento del agua para el cumplimiento de los criterios de calidad del agua que establece la legislación debería inactivar el virus responsable del COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), *una concentración residual de cloro libre de $\geq 0.5 \text{ mg/L}$ en el agua de la piscina durante un mínimo de 30 minutos de contacto a un $\text{pH} < 8$ es suficiente para eliminar virus envueltos como los coronavirus.*
- Se recomienda aumentar la frecuencia de control de los niveles de pH y de cloro libre residual, para comprobar que el agua esté desinfectada y tenga poder desinfectante.
- Se recomienda que el pH se mantenga lo más bajo posible permitido por la legislación para favorecer la acción desinfectante del cloro.

Características de la instalación

(Para las siguientes piscinas de tipo 3A: Piscinas de comunidades de propietarios con un número de viviendas superior a 40, las de casas rurales o de agroturismo y las de colegios mayores o similares).

Denominación del vaso

Tipo de vaso

Datos del vaso:

- Volumen del vaso**m³
- Superficie de lámina de agua** .. m²
- Profundidad máxima**m
- Pendiente/s**%

Procedencia del agua de llenado del vaso.....

Tratamiento del agua

.....

.....

.....

.....

Productos utilizados

.....

.....

.....

.....

Nombre del responsable o empresa encargada del control de la calidad del agua.....

REGISTRO DE LOS CONTROLES DE RUTINA EN PISCINAS DE TIPO 3A

(Piscinas de comunidades de propietarios con un número de viviendas superior a 40, las de casas rurales o de agroturismo y las de colegios mayores o similares)

Año.....

| Día/mes | Hora toma muestras | Cloro libre residual mg/L | Cloro combinado residual mg/L | Ácido Isocianúrico mg/L | pH | Transparencia Sí/No | Tª Agua/aire** | Lectura contadores | | Ciclo depuración (horas)*** | OBSERVACIONES (Incumplimientos/ Medidas correctoras) |
|---------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | Agua renovada m³ | Agua depurada m³ | | |
| | Inic.Jornada horas: | | | | | | | | | | |
| | Max. concurr. horas: | | | | | | | | | | |
| | Inic.Jornada horas: | | | | | | | | | | |
| | Max. concurr. horas: | | | | | | | | | | |
| | Inic.Jornada horas: | | | | | | | | | | |
| | Max. concurr. horas: | | | | | | | | | | |
| | Inic.Jornada horas: | | | | | | | | | | |
| | Max. concurr. horas: | | | | | | | | | | |
| | Inic.Jornada horas: | | | | | | | | | | |
| | Max. concurr. horas: | | | | | | | | | | |
| | Inic.Jornada horas: | | | | | | | | | | |
| | Max. concurr. horas: | | | | | | | | | | |
| | Inic.Jornada horas: | | | | | | | | | | |
| | Max. concurr. horas: | | | | | | | | | | |
| | Inic.Jornada horas: | | | | | | | | | | |
| | Max. concurr. horas: | | | | | | | | | | |
| | Inic.Jornada horas: | | | | | | | | | | |
| | Max. concurr. horas: | | | | | | | | | | |
| | Valor paramétrico | 0,5-2 mg/L | < 0,6 mg/L | < 75 mg/L | 7,2 -8,0 | Visible desagüe | Tª agua: 24-30°C | | | | |
| | Valores cierre vaso* | Menor o Mayor de 5 | > 3 mg/L | > 150 mg/L | Menor 6 Mayor 9 | No distinguir desagüe | Tª agua > 40°C | | | | |

* Además cuando en el agua del vaso haya presencia de heces o vómitos u otros residuos orgánicos visibles

** Sólo para piscinas cubiertas (vasos climatizados)

*** Tener en cuenta el tiempo que ha estado funcionando la depuradora entre dos lecturas consecutivas del contador de agua depurada