



V. Anuncios

b) Otros anuncios

VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO Y DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y JUSTICIA

ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto de infraestructura de evacuación "SET Cleo 220/30 kV", línea aérea alta tensión "SET Calzadas 220/30 kV – SET Cleo" y línea subterránea de alta tensión "SET Cleo 220/30 kV – CS Los Vientos", así como su estudio de impacto ambiental, solicitado por la empresa Energías Renovables de Zurvan, SL. Expediente AT- 2024/283.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica, y el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de prevención y protección ambiental de Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información y participación pública, de la solicitud de autorización administrativa y evaluación de impacto ambiental del proyecto citado, cuyos datos se detallan a continuación:

Peticionario: Energías Renovables de Zurvan, SL, con domicilio a efecto de notificaciones en calle Coso 33, 7.ª planta, 50003 Zaragoza.

Subestación eléctrica de transformación: "SET Cleo 30/220 kV".

- Instalación: subestación eléctrica con cuatro transformadores de potencia, 2 de 360 MVA uno de 80 MVA y uno de 200 MVA onaf.
- Ubicación: término municipal de Muel (Zaragoza).

Línea eléctrica aero de alta tensión: "LAAT 220KV Set Calzadas – Set Cleo 220 kV".

- Origen: "SET Calzadas 30/220 kV".
- Fin: "SET Cleo 30/220 kV".
- Ubicación: términos municipales de Alfamén y Muel (Zaragoza).
- Características: línea eléctrica aéreo a 220 kV, de 8.219,25 metros con conductor LA-280 Dúplex sobre 26 apoyos. Hasta el apoyo 21 "LAAT Calzadas - CS Campo de Muel", objeto de otro proyecto.



Línea eléctrica subterránea de alta tensión: "LAT 220KV Set Cleo – Cs Los Vientos 220 kV".

- Origen: "SET Cleo 30/220 kV".
- Fin: "CS Los Vientos 220 kV".
- Ubicación: término municipal de Muel (Zaragoza).
- Características: línea subterránea de alta tensión a 220 kV en simple circuito y configuración a tresbolillo, de 316,1 metros con conductor de fase RHE-RA +2OL 127/220 (245) kV 1x2500MK Cu+T375.
- Infraestructuras conexión red: línea eléctrica aérea a 220 kV uniendo "Centro de seccionamiento Los Vientos - SET Los Vientos" de Red Eléctrica de España. Estas instalaciones son objeto de otro expediente.
- Instalaciones de producción compartidas: parques eólicos "Hidrogeno", "Fermio", "Contrebia I", "Contrebia II", "Contrebia III", "Lutecio", "Litio", "Iridio", "Lantano" y planta fotovoltaica "Calzada III".

El órgano sustantivo competente para resolver las autorizaciones administrativas previas y de construcción de los proyectos, es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, previa declaración de impacto ambiental a emitir por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Zaragoza.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que, tanto el proyecto, como el resto de documentación asociada, puedan ser examinados por cualquier interesado. Además de la propia web, otros lugares de consulta son: oficina del Servicio Provincial de Zaragoza sito en paseo María Agustín, número 36, puerta 14, planta baja - edificio Pignatelli, en el Servicio de Información y Documentación Administrativa ubicado en paseo María Agustín, número 36 - edificio Pignatelli, y en el Ayuntamiento afectado, en los días y horas hábiles de oficina.

Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse en el plazo de treinta días, a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Zaragoza, ubicado en la dirección señalada, indicando como referencia "Información pública. SET Cleo 220/30 kV y líneas de evacuación".



Vínculo para consulta y descarga de la documentación: <https://www.aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica>.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Zaragoza, 12 de febrero de 2025.- La Directora del Servicio Provincial de Zaragoza,
Ana Elena Romero Aznar.