

## **SEPARATA SOLICITUD DE PERMISO REE**

## Contenido

1.	ANTECEDENTES.....	3
2.	SOLICITANTE DE PERMISO .....	3
2.1.	Datos del peticionario.....	3
3.	OBRAS, INSTALACIONES O ACTIVIDADES A REALIZAR .....	3
3.1.	Afección Líneas de Alta Tensión.....	3
4.	PLANOS DE LAS AFECCIONES.....	4

## 1. ANTECEDENTES

Con motivo del desarrollo de ejecución del proyecto de “Acondicionamiento de la Tubería de Abastecimiento a STELLANTIS S.L.”, basado en la instalación de una conducción entre los términos municipales de Cabañas de Ebro y Figueruelas (Zaragoza) hasta las instalaciones de Stellantis, se han identificado afecciones a lo largo del trazado que involucran a REE (Red Eléctrica de España).

## 2. SOLICITANTE DE PERMISO

### 2.1. Datos del peticionario

NOMBRE: STELLANTIS ESPAÑA S.L.

NIF: B50629187

DIRECCIÓN: P.I. Entrerrios, Carretera Nacional 232, km 29. 50639. Figueruelas (Zaragoza)

## 3. OBRAS, INSTALACIONES O ACTIVIDADES A REALIZAR

### 3.1. Afección Líneas de Alta Tensión

Se solicita realizar cruce bajo líneas de Alta Tensión (Más de 30kV) en el término de Cabañas de Ebro (Zaragoza) y de Figueruelas (Zaragoza). Paso bajo línea aérea eléctrica de alta tensión (41.778939, -1.172449) y Paso bajo línea aérea eléctrica de alta tensión (41.763647, -1.180121).

La intervención consiste en realizar una zanja bajo la línea eléctrica para pasar una tubería de captación de agua de Ø500 mm con una profundidad de 1,4 a 1,8 metros.

La nueva tubería se realizaría paralela a la existente, dentro de los 7m. de anchura de la zona de servidumbre de la actual.

No está previsto en el diseño realizar ningún tipo de arqueta o elemento de obra civil bajo la zona de servidumbre de la línea de alta tensión, considerado un ancho de franja de servidumbre de 16 metros, es decir, del centro de la línea ocho metros a cada lado.

#### 4. PLANOS DE LAS AFECCIONES

A continuación se incluyen planos de las afecciones.











